



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области**  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

20.05.2022

№ 161

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40» города Кирова по адресу: 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Красина, 41 и рассмотрении представленных документов: акта проверки от 20.05.2022 № 0116, экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № 09-912-2022-ГЗ от 18.05.2022, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Обеспечить количество детей в кабинетах начальных классов с учетом нормы площади на одного ребенка и требований п. 2.4.2, 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Срок: 01.09.2024

2. Обеспечить устранение дефектов на внутренней отделке помещений спортивных залов (на поверхности стен и потолка: отслоение краски, трещины и выбоины в штукатурном слое стен, отслоение краски потолка), в помещении раздевалки для девочек и мальчиков (на стенах имеются дефекты в отделке, покрасочный слой на дверных проемах частично отсутствует); санитарных узлов 1-3 этажей, рекреации 3 этажа, гардеробах для 1-4 классов и размещенных в подвальном помещении (в туалетах трещины в плиточном покрытии стен и пола, в покрасочном слое подоконников, в рекреации, гардеробах - дефекты в покрасочном слое стен, подоконников) в соответствии с требованиями п. 2.5.3., п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20;

Срок: 01.09.2024

3. Обеспечить коэффициент пульсации на середина доски кабинетов начальных классов № 24, 32 в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения – 01.09.2024

4. Обеспечить помещения гардеробов местом для хранения обуви на каждого обучающегося в соответствии с требованиями п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20, ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения – 01.09.2024

5. Обеспечить учебные кабинеты физики, химии мебелью, покрытие которой выполнены из материалов, допускающее проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения – 01.09.2024г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» города Кирова, законный представитель – Казанцев Василий Петрович, директор

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в срок до 08.09.2024, по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Н.В. Шестимирова

Копию настоящего предписания получил: « \_\_\_\_\_ »

2022г.

(должностное лицо)

(подпись)

(Ф.И.О)